



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской области

Тургенева ул., д.1, г. Нижний Новгород, 603950
тел/факс 8 (831) 436-78-90, 436-79-73. E-mail:sanepid@sinn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 16230036

“ 26 ” февраля 20 16 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском,
Сосновском районах

(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по Павловскому, Вачскому,
Сосновскому районам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(должность лица, составившего предписание)

Харитоновым Владимиром Николаевичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Павловского района» (сокращенное название ГБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района»)
ИНН 5252017266, ОГРН 1055223050926 от 09.12.2005 г., место нахождения: 606100,
Нижегородская область, г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 3, место фактического осуществления
деятельности: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Кирова, д.
56 – отделение дневного пребывания

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

В нарушении п.п. 3.3.1 таб. 2 Санитарных правил и норм «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 от 15.06.2003 г. уровень искусственной освещенности на

рабочих местах в кабинете заведующей составил 198 лк, в медицинском кабинете составил 192 лк и кабинете трудотерапии составил 147 лк при допустимом уровне 300 лк. Вышеуказанное является нарушением ст. 10,24 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При проверке журнала учета расхода дезинфицирующих средств применение проводится с нарушением инструкций по применению (Инструкция №39 по применению «Ника экстра М профи» ООО НПФ Геникс от 20.02.2012г Инструкция №16/12-и по применению дезинфицирующего средства «Хлормисепт-эконом» ООО Полисепт от 26.03.2012г.). Хлормисепт расходуется вместо 1 таблетки на 10л при наличии 4 помещений, в т. ч 2 туалетов-1,5 таб. Раствор Ника готовится 1 раз в неделю(02.02 и 12.02 –расход 10 мл при наличии 8 помещений).

Выше указанное является нарушением п.п.7.8, 9.9 СП 3.1.2.3117-13 от 18.11.2013г.

"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.2.1 СП 3.1/3.2. 3146-13 от 16 декабря 2013 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» .

В соответствии с п.2.1 СП 3.1/3.2. 3146-13 от 16 декабря 2013 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.

В соответствии п.п.7.8 СП 3.1.2.3117-13 от 18.11.2013г. "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" в медицинских организациях, детских образовательных и оздоровительных организациях, организациях социального обеспечения обеспечивается соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

В соответствии п.п.9.9 СП 3.1.2.3117-13 от 18.11.2013г. "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" организациями обеспечивается:

выполнение мероприятий плана по профилактике гриппа и ОРВИ.

Вышеуказанное является нарушением ст. 29 Федерального закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого(-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Государственному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района» (сокращенное название ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района») ИНН 5252017266, ОГРН 1055223050926 от 09.12.2005 г., место нахождения: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 3, место фактического осуществления деятельности: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Кирова, д. 56 – отделение дневного пребывания

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии с требованиями.

Срок исполнения – до 30 сентября 2016 года

2. Соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – с 26 февраля 2016 года и постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении 1 пункта предписания известить в срок до 30.09.2016 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить результаты замеров уровня искусственной освещенности.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района» (сокращенное название ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района») ИНН 5252017266, ОГРН 1055223050926 от 09.12.2005 г., место нахождения: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 3, место фактического осуществления деятельности: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Кирова, д. 56 – отделение дневного пребывания

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, или в арбитражный суд в

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный государственный
санитарный врач по Павловскому,
Вачскому, Сосновскому районам
(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «26» февраля 2016 г.

Предписание получил(а) «26» февраля 2016 г.

(подпись)

В.Н. Харитонов
(инициалы и фамилия)

(подпись)

М.Л. Постнова
(инициалы и фамилия)

(подпись)

М.Л. Постнова
(инициалы и фамилия)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском районах»

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3

Телефон, факс: (831) 295-84-62

ИНН 5262136833 КПП 525602001

ОКПО 25548124 ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.511763 от 13.07.2011г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 0826-ФФ от « 22 » июля 2016 г.

- Заказчик (наименование, адрес):** ТО Управления Роспотребнадзора в Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах, осуществление деятельности по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 12.
- Наименования и адрес объекта:** Государственное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района», адрес места регистрации и фактического осуществления деятельности по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Кирова.д.56
- Дата и время проведения измерений:** 22.07.2016 года с 08 ч. 50 мин. до 09 ч. 35 мин.
- Цель (основание) проведения измерений:** на соответствие гигиеническим нормативам по плановому контролю (либо по внеплановому контролю, либо по договору), поручение (либо определение, либо заявка) Заявления на проведение производственного контроля.
- Измерения проводились в присутствии:** Зам.директора Опыточной Галины Геннадьевны.
- Средства измерений:**

№ п/п	Наименование средств измерений	Зав. номер	Номер свидетельства о поверке	Дата поверки	Срок действия свидетельства
1.	Прибор комбинированный ТКА-ПК (модель 43)	43212	30 000008313	14.12.15	до 14.12.16
2.	Мультиметр цифровой «FLUKE-175»	99430383	20 000465291	27.10.15	до 27.10.16
3.	Рулетка измерительная металлическая	10	50 0000047794	12.11.15	до 12.11.16

7. Напряжение сети: U1 = 220, U2 = 220

(в начале измерений)

8. Нормативно-техническая документация на методы измерений и в соответствии с которой давалась оценка: ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», таб. 2, п.3.3. СанПиН 2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 г. № 20).

9. Сопроводительный документ: акт измерения искусственной освещенности от 22.07.2016 года.

10. Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Плюс/минус измерения	Разряд и подряд зрительных работ	Система освещения	Вид и марка лампы	Искусственное освещение, лк			Диапазон неопределенности при вероятности 0,95 (p<0,05)	Результаты измерений с учетом неопределенности (границы: ниж/верх)			Норматив, лк		
						при комбинированном освещении		при общем освещении		при комбинированном освещении	при общем освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении		
						Всего	от общего							Всего	от общего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Кабинет заведующей Р.м. психолога	Г-0,8		облава лок.	ЛЛ	-	-	405	±36,7	-	-	368,6	-	-	300
								406	±36,8			369,5			
								406	±36,8			369,5			
2.	Медицинский кабинет Р.м. мед.сестры	Г-0,8		облава лок.	ЛЛ	-	-	407	±36,9	-	-	370,5	-	-	300
								408	±36,9			370,8			
								410	±37,0			371,4			
3.	Кабинет грудотерапии Р.м. стол № 2	Г-0,8		облава лок.	ЛЛ	-	-	345	±31,2	-	-	313,5	-	-	300
								346	±31,3			313,7			
								347	±31,4			315,0			

Измерения проводил: инженер



Н.Н. Андропова

Измерения проведены на 3 рабочих местах.

Уровень искусственной освещенности на рабочих местах сотрудников соответствует требованиям таб.2 п.3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 г. № 20).

Заведующая СГЛ, врач по СГЛИ

Н.В.Федорова

Руководитель испытательного лабораторного центра

Е.К. Сезёмина

Зам. руководителя ИЛЦ

С.В. Думбровская