



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Перевозскому району

607400 г. Перевоз ул. Железнодорожная дом 4, тел./факс 5-29-88; «Телефон доверия»: (83148) 5-29-88 ОНД и ПР по Перевозскому району электронный адрес: ondpr-perevoz@nnov.52.mchs.gov.ru

Предписание № 15 / 1 / 12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района» (ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района») (ИНН 5225002060, ОГРН 1025201019821)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Перевозского района Нижегородской области по пожарному надзору Д.А. Крайнова № 15 от «01» июня 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период

« 07 » июня 2021 г. с 09 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 15 » июня 2021 г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 25 » июня 2021 г. с 11 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Всего (3 рабочих дня, 6 часов)

проведена проверка

государственным инспектором Перевозского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Кудряшовым Романом Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

объекта защиты государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района» (ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района»)

по адресу: 607400, Нижегородская область, городской округ Перевозский, г. Перевоз, ул. Садовая, д. №24; (здание предоставления социальных услуг - объект защиты средней категории риска)

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района» (ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района») – Рыжанкиной Ольгой Александровной, ответственный за обеспечение пожарной безопасности ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района» - Рябовым Андреем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1)	Чердак в здании предоставления социальных услуг класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не оборудован системой противопожарной сигнализации	ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, раздел 4 п. 42, табл. 3, п. 4.4 Свода правил 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (ранее действовало требование: п. 4, табл. 1 НПБ 110-03);	01.09.2021	
2)	Чердак в здании предоставления социальных услуг класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией (отсутствует звуковое сопровождение)	ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, раздел 4 п. 42, табл. 3, п. 4.4 Свода правил 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (ранее действовало требование: п. 4, табл. 1 НПБ 110-03);	01.09.2021	
3)	Помещение котельной здания предоставления социальных услуг класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией (отсутствует звуковое сопровождение)	ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, раздел 4 п. 42, табл. 3 Свода правил 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (ранее действовало требование: п. А.4, п. 9 табл. А.1 приложение А СП 5.13130.2009);	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Перевозского района

Нижегородской области по пожарному надзору Кудряшов Р.Е.



Предписание для исполнения получил:

директор государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района» (ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района») – Рыжанкина Ольга Александровна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«25» июня 2021 г.

Предписание № 15 / 17 / 12

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О защите граждан пожилого возраста и инвалидов» при осуществлении государственного надзора (надзора) в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в адрес:

наименование государственного бюджетного учреждения Перевозского района Нижегородской области по пожарному надзору Р.Е. Кудряшов № 15 от «25» июня 2021 г. ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и п. 4 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О защите граждан пожилого возраста и инвалидов» при осуществлении государственного надзора (надзора) в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в адрес:

«25» июня 2021 г. с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность: 2 часа
«15» июня 2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность: 1 час
«25» июня 2021 г. с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Продолжительность: 3 часа
Всего: 3 рабочих дня, 6 часов

привлекла проверку

государственным инспектором Перевозского района по пожарному надзору Кудряшовым Р.Е. в составе государственной инспекции по пожарному надзору

объекта контроля: государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района» (ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района»)

по адресу: 607400, Нижегородская область, городской округ Перевозский, п. Перевозский, Галочья д. №24 (линия: предоставление социальных услуг - пункт № 2 - 24) (категория риска)

совместно с директором государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района» (ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района») – Рыжанкиной Ольгой Александровной, ответственной за обеспечение пожарной безопасности ГБУ «ЦСОГПВИИ Перевозского района» – Рыжанкиной Ольгой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения и недостатки требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: